



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@dpss.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Голова Держпродспоживслужби  
Магалецька В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "03" 02 2021 року

№ 12.2-18-1/1656

**Об'єкт експертизи:** Плити пінополістирольні марок EPS-30, EPS-40, EPS-50, EPS-60, EPS -70, EPS-80, EPS-90, EPS-100, EPS-120, EPS-150

**виготовлений у відповідності із:** ДСТУ Б EN 13163:2012 "Матеріали будівельні теплоізоляційні. Вироби із вспіненого полістиролу. Технічні умови (EN 13163:2008, IDT)"

**Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул:** 22.21.41.20; 3921

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** Будівництво та ремонт, оптова та роздрібна торгівля

**Країна-виробник:** Приватне підприємство "ТЕРМОПЛАСТ", 02094, м. Київ, вул. Червоноткацька 42, офіс 311, тел.: (044) 501-89-58, веб-сайт: thermoplast.com.ua, e-mail: info@thermoplast.com.ua, код за ЄДРПОУ 31519581; виробничий майданчик: Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, буд. 127  
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** Приватне підприємство "ТЕРМОПЛАСТ", 02094, м. Київ, вул. Червоноткацька 42, офіс 311, тел.: 599-02-93, факс: 501-92-43, веб-сайт: thermoplast.com.ua, e-mail: info@thermoplast.com.ua, код за ЄДРПОУ 31519581  
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну:** Вітчизняне виробництво

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:**

За результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, результатами перевірки наданої заявником документації, проведеними дослідженнями Плити пінополістирольні марок EPS-30, EPS-40, EPS-50, EPS-60, EPS -70, EPS-80, EPS-90, EPS-100, EPS-120, EPS-150 відповідають встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: рівень міграції хімічних речовин у атмосферне повітря (ГДК с.д., не більше, мг/м<sup>3</sup>): стиролу – 0,002; бензолу – 0,1; толуолу – 0,6; ксилолу – 0,2; етилбензолу – 0,02; формальдегіду – 0,003; рівень запаху не перевищує 2-х балів відповідно до вимог ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та

полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги»/34439.

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** При використанні зазначеної продукції дотримуватись рекомендацій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Плити пінополістирольні марок EPS-30, EPS-40, EPS-50, EPS-60, EPS -70, EPS-80, EPS-90, EPS-100, EPS-120, EPS-150 за наданою заявником документацією відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

**Висновок дійсний:** на термін дії ДСТУ Б EN 13163:2012 "Матеріали будівельні теплоізоляційні. Вироби із вспіненого полістиролу. Технічні умови (EN 13163:2008, IDT)"

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробника

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробника

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Державна установа "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,  
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,  
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;

секретар експертної комісії:  
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 181 від 20 січня 2021 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії  
Державної установи "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"



Захаренко М.І.